



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-67, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(150064, г. Ярославль, ул. Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 90/ 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования
детей Центру внешкольной работы «Истоки»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № 90 от 25.08.2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 04.09.2015 года по 11.09.2015 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору капитаном внутренней службы Яшиной Анной Юрьевной на территории, в здании и в помещениях МОУ ДОД ЦВР «Истоки» по адресу: г. Ярославль, ул. Сахарова, 15

совместно с директором Милославской Н.В., заместителем директора по АХР Карповой М.В.
(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в мероприятиях по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Эвакуационный выход из помещений центра (помещения общественного назначения) не изолирован от жилой части здания	СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» п.7.2.15	01.03.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Ярославля по пожарному надзору

Яшина А. Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 11 » 09 2015г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ Мирошова
(подпись)



Мирошова
(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » 09 2015г.

№ п/п	Дата составления акта	Наименование объекта	Содержание акта	Исполнитель
1	01.07.2015	ЖК «ИСТОКИ»	Акты о нарушении требований пожарной безопасности	Мирошова

Установлено, что в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в частности, отсутствие противопожарных преград, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, нарушение правил хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в отношении нарушителя выданы предписания об устранении выявленных нарушений.